

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2024 m. gruodžio mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _b (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	3,0	0,0	0	183,2	68,5	4,2	42,6	2,0	134	0,0	3,7	3,0	60,0
2	3,9	0,0	0	177,0	67,1	4,2	42,4	2,0	129	0,0	4,4	4,0	60,0
3	3,4	0,0	0	177,7	67,6	4,2	42,3	2,0	134	0,0	4,4	5,0	60,0
4	2,0	0,0	0	184,8	70,0	4,2	42,8	2,0	139	0,0	4,4	4,0	60,0
5	1,1	0,0	0	190,2	71,0	4,2	43,1	2,0	139	0,0	3,2	3,0	60,0
6	-0,6	0,0	0	194,5	72,1	4,2	43,6	2,0	151	0,0	4,5	5,0	60,0
7	1,0	0,0	0	184,3	71,1	4,2	43,4	2,0	145	0,0	4,7	4,0	60,0
8	2,1	0,0	0	186,6	69,8	4,2	42,8	2,0	142	0,0	4,8	5,0	60,0
9	1,0	0,0	0	185,5	70,4	4,2	42,5	2,0	147	0,0	4,9	5,0	60,0
10	-1,4	0,0	0	193,1	73,8	4,2	43,6	2,0	146	0,0	4,1	12,0	60,0
11	-0,7	0,0	0	188,1	72,7	4,2	43,4	2,0	150	0,0	4,2	5,0	60,0
12	-1,8	0,0	0	188,0	75,4	4,2	43,6	2,0	164	0,0	3,3	4,0	60,0
13	-3,4	0,0	0	182,1	77,7	4,2	44,8	2,0	171	0,0	6,2	13,0	60,0
14	-0,8	0,0	0	183,8	72,8	4,2	43,3	2,0	148	0,0	4,7	4,0	60,0
15	1,0	0,0	0	183,6	71,0	4,2	42,7	2,0	151	0,0	4,6	4,0	60,0
16	5,0	0,0	0	169,3	67,0	4,2	41,5	2,0	128	0,0	4,8	6,0	60,0
17	2,3	0,0	0	187,8	68,9	4,2	42,1	2,0	140	0,0	5,2	5,0	60,0
18	3,5	0,0	0	178,2	68,7	4,2	42,5	2,0	134	0,0	5,9	5,0	60,0
19	8,2	0,0	0	156,2	67,0	4,2	41,7	2,0	125	0,0	4,3	6,0	60,0
20	3,4	0,0	0	174,5	68,4	4,2	41,9	2,0	132	0,0	4,0	5,0	60,0
21	1,9	0,0	0	178,0	70,3	4,2	42,8	2,0	146	0,0	5,4	7,0	60,0
22	3,0	0,0	0	189,9	67,0	4,2	42,1	2,0	136	0,0	4,4	7,0	60,0
23	3,3	0,0	0	191,1	67,0	4,2	41,9	2,0	135	0,0	4,3	4,0	60,0
24	2,9	0,0	0	189,8	68,0	4,2	42,1	2,0	138	0,0	3,8	3,0	60,0
25	0,9	0,0	0	180,1	71,0	4,2	42,8	2,0	150	0,0	4,6	5,0	60,0
26	2,8	0,0	0	176,3	70,8	4,2	42,4	2,0	133	0,0	5,0	4,0	60,0
27	4,9	0,0	0	178,1	67,0	4,2	41,8	2,0	132	0,0	5,0	5,0	60,0
28	4,1	0,0	0	176,4	67,2	4,2	41,9	2,0	132	0,0	4,9	4,0	60,0
29	2,5	0,0	0	186,8	69,4	4,2	42,1	2,0	140	0,0	4,3	4,0	60,0
30	3,9	0,0	0	178,5	67,0	4,2	42,2	2,0	142	0,0	5,5	5,0	60,0
31	4,8	0,0	0	174,6	67,2	4,2	41,7	2,0	126	0,0	4,2	5,0	60,0
	2,2	0,0	0	182,2	69,8	4,2	42,6	2,0	4359	0	142	160,0	60,0