

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2025 m. sausio mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _b (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	3,3	0,0	0	180,6	67,8	4,2	41,8	2,0	139	0,0	5,5	5,0	60,0
2	0,9	0,0	0	191,8	70,4	4,2	42,3	2,0	147	0,0	5,5	6,0	60,0
3	-1,0	0,0	0	189,2	73,3	4,2	43,0	2,0	160	0,0	5,3	5,0	60,0
4	-3,6	0,0	0	185,2	77,8	4,2	44,5	2,0	171	0,0	4,7	4,0	60,0
5	-1,8	0,0	0	186,1	75,0	4,2	43,8	2,0	167	0,0	5,5	5,0	60,0
6	0,1	0,0	0	174,4	72,3	4,2	43,4	2,0	160	0,0	5,7	5,0	60,0
7	3,1	0,0	0	172,5	70,1	4,2	41,9	2,0	147	0,0	5,1	5,0	60,0
8	1,6	0,0	0	175,9	70,1	4,2	42,5	2,0	153	0,0	5,1	5,0	60,0
9	2,7	0,0	0	192,9	69,1	4,2	42,6	2,0	148	0,0	5,9	9,0	60,0
10	2,3	0,0	0	187,9	69,3	4,2	42,1	2,0	140	0,0	4,5	5,0	60,0
11	1,3	0,0	0	191,5	70,3	4,2	42,6	2,0	160	0,0	5,8	5,0	60,0
12	-0,8	0,0	0	196,1	73,2	4,2	39,3	2,0	151	0,0	4,3	4,0	60,0
13	-1,4	0,0	0	180,5	74,3	4,2	43,3	2,0	171	0,0	5,0	5,0	60,0
14	0,6	0,0	0	179,8	71,6	4,2	42,9	2,0	160	0,0	6,0	6,0	60,0
15	2,8	0,0	0	174,0	67,8	4,2	42,1	2,0	147	0,0	5,2	5,0	60,0
16	2,8	0,0	0	174,7	67,5	4,2	42,0	2,0	143	0,0	5,7	6,0	60,0
17	4,3	0,0	0	185,5	67,0	4,2	41,3	2,0	137	0,0	5,1	5,0	60,0
18	3,8	0,0	0	181,9	67,1	4,2	41,9	2,0	151	0,0	4,7	4,0	60,0
19	3,3	0,0	0	189,8	67,8	4,2	41,8	2,0	141	0,0	4,0	4,0	60,0
20	1,8	0,0	0	192,0	69,9	4,2	42,1	2,0	151	0,0	4,3	4,0	60,0
21	2,1	0,0	0	179,3	69,8	4,2	42,0	2,0	145	0,0	5,0	5,0	60,0
22	2,2	0,0	0	176,0	69,7	4,2	42,0	2,0	147	0,0	4,7	5,0	60,0
23	2,8	0,0	0	171,8	68,3	4,2	42,2	2,0	147	0,0	4,8	5,0	60,0
24	3,4	0,0	0	172,0	69,0	4,2	41,9	2,0	149	0,0	4,1	5,0	60,0
25	4,6	0,0	0	160,3	67,2	4,2	41,9	2,0	136	0,0	4,6	4,0	60,0
26	6,3	0,0	0	156,7	67,0	4,2	41,9	2,0	141	0,0	4,6	4,0	60,0
27	7,1	0,0	0	165,3	67,0	4,2	41,5	2,0	126	0,0	5,1	5,0	60,0
28	7,4	0,0	0	165,4	67,0	4,2	41,7	2,0	120	0,0	5,6	5,0	60,0
29	8,1	0,0	0	170,1	67,0	4,2	41,5	2,0	118	0,0	5,7	5,0	60,0
30	6,9	0,0	0	170,9	67,0	4,2	41,9	2,0	130	0,0	5,2	6,0	60,0
31	5,8	0,0	0	168,0	67,9	4,2	41,7	2,0	129	0,0	5,0	4,0	60,0
	2,7	0,0	0	178,6	69,6	4,2	42,2	2,0	4532	0	157	155,0	60,0