

Kaišiadorių m. katilinės darbo ATASKAITA

2025 m.

kovo

mėn.

Paros laikas	Lauko temp. T, °C	Kuras		TERMOFIKACINIS VANDUO								Vanduo	
		Gamtinės dujos		Q, m³/val	PTV		GTV		G, MWh	Papildymas Nr. 1		Vandens kiekis į katilinę, m³	Termofikacinio vandens kokybė K _p (vandens kietumas)
		P ₁ , už DRĮ, mbar	Dujų kiekis, mm³ (skaitiklio rodmuo)		t ₁ °C	P ₁ , atm	t ₂ °C	P ₂ , atm		1 apskaita m³	2 apskaita m³		
1	2,7	0,0	0	176,6	68,7	4,0	41,6	2,0	141	0,0	11,6	9,0	60,0
2	3,5	0,0	0	179,7	68,1	4,2	41,9	2,0	146	0,0	11,5	10,0	60,0
3	4,0	0,0	0	172,2	68,3	4,2	41,6	2,0	124	0,0	10,3	11,0	60,0
4	4,8	0,0	0	181,8	67,0	4,2	41,7	2,0	143	0,0	7,1	10,0	60,0
5	7,9	0,0	0	157,7	67,0	4,2	41,5	2,0	118	0,0	5,7	4,0	60,0
6	9,2	0,0	0	149,6	67,0	4,2	41,8	2,0	110	0,0	4,6	6,0	60,0
7	7,3	0,0	0	153,4	68,7	4,2	42,1	2,0	125	0,0	3,4	3,0	60,0
8	6,3	0,0	0	142,6	68,5	4,2	42,2	2,0	117	0,0	4,4	3,0	60,0
9	8,4	0,0	0	139,3	67,0	4,2	42,3	2,0	113	0,0	4,5	3,0	60,0
10	10,0	0,0	0	135,4	67,0	4,2	42,1	2,0	99	0,0	6,4	6,0	60,0
11	8,8	0,0	0	138,7	68,4	4,2	41,8	2,0	104	0,0	4,2	4,0	60,0
12	4,0	0,0	0	150,5	68,3	4,2	41,7	2,0	127	0,0	3,6	4,0	60,0
13	7,6	0,0	0	139,7	68,2	4,2	41,6	2,0	109	0,0	4,3	3,0	60,0
14	0,8	0,0	0	143,5	71,8	4,2	42,3	2,0	138	0,0	5,2	6,0	60,0
15	1,1	0,0	0	153,7	69,7	4,2	42,2	2,0	133	0,0	4,6	3,0	60,0
16	0,8	0,0	0	145,7	71,4	4,2	42,1	2,0	137	0,0	5,7	4,0	60,0
17	-0,8	0,0	0	171,6	73,6	4,2	42,5	2,0	142	0,0	5,7	6,0	60,0
18	3,7	0,0	0	145,5	68,8	4,2	41,3	2,0	126	0,0	5,1	7,0	60,0
19	1,8	0,0	0	157,7	69,2	4,2	41,5	2,0	136	0,0	5,0	5,0	60,0
20	5,3	0,0	0	141,0	67,1	4,2	41,3	2,0	126	0,0	4,2	3,0	60,0
21	5,2	0,0	0	132,8	68,6	4,2	41,3	2,0	123	0,0	3,9	3,0	60,0
22	5,7	0,0	0	130,0	67,5	4,2	41,5	2,0	109	0,0	4,5	5,0	60,0
23	5,8	0,0	0	130,9	67,0	4,2	41,5	2,0	121	0,0	4,1	3,0	60,0
24	5,0	0,0	0	136,5	67,9	4,2	41,4	2,0	115	0,0	5,0	5,0	60,0
25	8,8	0,0	0	131,3	67,0	4,2	41,2	2,0	111	0,0	5,1	3,0	60,0
26	7,3	0,0	0	145,2	67,0	4,2	41,2	2,0	111	0,0	5,0	6,0	0,0
27	6,2	0,0	0	132,8	67,0	4,2	41,5	2,0	116	0,0	4,9	5,0	0,0
28	8,8	0,0	0	120,3	67,4	4,2	41,9	2,0	103	0,0	6,1	5,0	0,0
29	10,3	0,0	0	113,9	67,0	4,2	42,6	2,0	93	0,0	4,7	3,0	0,0
30	11,4	0,0	0	118,6	67,0	4,2	43,3	2,0	91	0,0	6,4	6,0	0,0
31	11,3	0,0	0	136,4	65,8	4,2	43,1	2,0	84	0,0	7,0	6,0	0,0
	5,9	0,0	0	145,3	68,2	4,2	41,9	2,0	3691	0	174	160,0	48,4